



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 2/2019/22943/Sk

VYŘIZUJE: Alena Skotnicova

TEL.: 558 404 583

E-MAIL: alena.skotnicova@ssmsk.cz

DATUM: 4.10.2019

Jan Müller

PROJEKCE

Rostislavova 1386/17

703 00 Ostrava Vítkovice

Vyjádření k PD pro sloučené umístění a povolení stavby „Křižovatka u požární zbrojnice Krásná“.


Jedná se o opravu stávající vozovky komunikace u stykové křižovatky účelové komunikace a silnice III/48415 v km 2,948 silničního staničení vlevo (u požární zbrojnice), včetně rozšíření účelové komunikace. Stavbou dotčená silnice a účelová komunikace jsou s krytem živičným, zpevněné plochy před požární zbrojnicí s krytem šterkovým. Silnice III/48415 je v místě stykové křižovatky široká cca 6,5 m s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m po obou stranách komunikace. Účelová komunikace je u silnice spojena se zpevněnou plochou, na které se odstavují vozidla. U požární zbrojnice je upraven terén kolem objektu s napojením chodníku na účelovou komunikaci a zpevněné plochy na silnici III/48415 s možností výjezdu od garáže. Na sjezd ke garáži o rozměru 6,1 x 6,2 m navazuje zpevněná plocha s krytem ze zatravnovací dlažby. Dešťové vody jsou likvidovány v přilehlých travnatých plochách. Požadujeme plynulé napojení účelové komunikace na krajskou silnici se zalitím styčné spáry asfaltovou záhlvkou. Dešťové vody nesmí natékat na krajskou silnici.

Upozorňujeme na skutečnost, že v roce 2017 byla provedena rekonstrukce silnice III/48415 a není možný stavební zásah do komunikace po dobu 5-ti let.

S předloženou PD souhlasíme. Pozemek p.č. 2665/1 je ve vlastnictví obce Krásná.

Po dokončení stavby požádá investor zástupce SSMSK o protokolární převzetí!
Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem



Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

Příloha: 1 x PD